

Tankconformiteitsbewijs

BRL-K744/04

Stalen niet-stationaire opslag- en afleverinstallaties / tankcontainers
voor bovengrondse opslag van vloeistoffen (Pro)

Opdrachtgever

Schouten Olie BV
Gnephoe 4
2401 LP ALPHEN AAN DEN RIJN

Leverancier/Producent

Tolsma Tankbouw B.V.
IJzerweg 1 c
8445 PK HEERENVEEN
Tel: 0513-633733
Fax: 0513-633490
Email: info@tolsmatankbouw.nl

Registratienummer

210200316

Registratiedatum

04-02-2021

Tanknummer

21IS03126

Toepassingsgebied

Toepassingsgebied 1a

Tankgegevens

Bouwjaar (jjjj)	2021
Inhoud (l)	2200
Lengte (mm)	2310
Breedte/diameter (mm)	1190
Hoogte (mm)	1510
Wand	Enkelwandig
Materiaal	Staal
Uitwendige coating*	C3
Inwendige coating	(optie)

* voldoet minimaal aan omgevingsconditie C3 conform NEN-EN-ISO 12944

Verklaring van Kiwa Nederland B.V.

Op grond van onderzoek, alsmede regelmatig door Kiwa uitgevoerde audits, worden door bovengenoemde leverancier / producent uitgevoerde producten geacht te voldoen aan de Kiwa beoordelingsrichtlijn BRL-K744/04.

Verklaring van de leverancier/producent

De leverancier/producent verklaart dat de fabricagewerkzaamheden zijn uitgevoerd in overeenstemming met de voorschriften zoals die zijn vastgelegd in beoordelingsrichtlijn BRL-K744/04.

Belangrijke opmerking ten aanzien van het gebruik

Voor een stalen niet-stationaire opslag- en afleverinstallatie wordt aanbevolen deze periodiek te controleren overeenkomstig BRL-K744 toepassingsgebied 2. De gebruiker is verantwoordelijk voor de tijdige uitvoering van de controle. De niet-stationaire opslag- en afleverinstallaties zoals bedoeld in deze beoordelingsrichtlijn, zijn niet bedoeld voor gebruik gedurende een aaneengesloten periode van méér dan 6 maanden op dezelfde locatie. In deze gevallen moet overwogen worden om een stationaire installatie aan te leggen.

Wenken voor de afnemer

Bij ontvangst van het tankconformiteitsbewijs controleren of:

- Het serienummer op de tank overeenkomt met dit conformiteitsbewijs.
- De tank geen zichtbare transportschade heeft opgelopen.

Indien op grond van bovenstaande of andere redenen de tank niet in orde wordt bevonden, dient u contact op te nemen met:

1. De leverancier van de tank.
2. Kiwa Nederland B.V.

Een exemplaar van dit tankconformiteitsbewijs is bestemd voor: Bevoegd gezag, eigenaar, leverancier, Kiwa



Kiwa Nederland B.V.

Sir Winston Churchilllaan 273
Postbus 70
2280 AB Rijswijk
Telefoon +31 (0)88 998 44 00
Internet www.kiwa.nl